

# अग्निशमनालय कटिहार

पत्रांक १५९ / १७ दिनांक २८।०३।१८

प्रेषक,

जिला अग्निशमन पदाधिकारी,  
कटिहार ।  
सेवा में,

प्रधानाध्यापक,  
ए. ए. एम. चिल्ड्रेन्स एकाडमी  
कटिहार

**विषय :- आग से सुरक्षा एवं बचाव हेतु किये गये व्यवस्थाओं के जाँच के संबंध में ।**

**प्रसंग:- आपका अनुरोध पत्र ००, दिनांक—२४.०३.२०१८**

**महाशय,**

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक अनुरोध पत्र के आलोक में ए. ए. एम. चिल्ड्रेन्स एकाडमी, कटिहार में आग से सुरक्षा एवं बचाव हेतु अधिष्ठापित किये गये अग्निशमन यंत्रों/व्यवस्थाओं को जाँच किया गया जो, इस प्रकार है :-

1	कार्यालय कक्ष	ए० बी० सी० फायर स्टींगवीशर	5 किलो का	1 अदद
2	सभा कक्ष	ए० बी० सी० फायर स्टींगवीशर	5 किलो का	2 अदद
3	प्रति लैब	डी० सी० पी० फायर स्टींगवीशर	6 किलो का	1 अदद
4	प्रथम तल बरामदा	डी० सी० पी० फायर स्टींगवीशर	6 किलो का	2 अदद
5	द्वितीय तल बरामदा	डी० सी० पी० फायर स्टींगवीशर	6 किलो का	2 अदद
6	कम्प्युटर कक्ष	सी० ओ०२ फायर स्टींगवीशर	4.5 किलो का	1 अदद
7	पुस्तकालय	वाटर सी० ओ०२ फायर स्टींगवीशर	9 लिटर का	1 अदद
8	जैनरेटर कक्ष	फोम फायर स्टींगवीशर	10 किलो का	1 अदद
9	इलेक्ट्रीक पैनल बोर्ड	सी० ओ०२ फायर स्टींगवीशर	4.5 किलो का	1 अदद
10	ओभर हेड पानी टंकी भत्त्वयूक्त	.....	3000 लिटर का	2 अदद
11	भूतल बरामदा	सुखे बातु से भरी बाल्टियाँ	9 लिटर का	6 अदद

उपरोक्त सभी अग्निशमन यंत्र (पोर्टेबल फायर स्टींगवीशर) नवीकृत हैं, जिसका नवीनीकरण अवधि २३.०३.२०१९ तक है तथा सही हालत में समुचित स्थानों पर संस्थापित पाया गया। पोर्टेबल फायर स्टींगवीशर के संधारण एवं आकस्मिक अग्निकाण्डों के समय उपयोग करने के विधि की जानकारियाँ विद्यालय प्रबंधन से जुड़े कर्मचारियों को सांकेतिक रूप से दिया गया तथा समय-समय पर फायर मॉक ड्रील करने का भी सुझाव दिया गया। उचित रख-रखाव के अभाव में अग्निशमन यंत्र निष्क्रिय हो सकते हैं, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी विद्यालय प्रबंधन की होगी। प्रत्येक वर्ष स-समय नवीनीकरण के पश्चात अग्निशमन कार्यालय जाँच प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। अन्य व्यवस्था दाढ़ीय भवन निर्माण संहिता के खण्ड -iv में वर्णित अग्निकाण्ड सुरक्षा के प्रावधानों को अनुपालन करना आवश्यक होगा। प्रत्येक तल पर “नो-स्मोकिंग” का तथा फायर स्टेशन कटिहार का टेलिफोन नं०-२४२२००/१०१ का बोर्ड लगाना आवश्यक है।

अभी ए. ए. एम. चिल्ड्रेन्स एकाडमी, कटिहार में आग से सुरक्षा एवं बचाव के लिए किये गये व्यवस्था संतोषजनक हैं। इन्हें अग्रतर कार्य हेतु अगले नवीनीकरण अवधि तक अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

विश्वासभाजन

जिला अग्निशमन पदाधिकारी  
अग्निशमन समिति पदाधिकारी  
कटिहार